

声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427


网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436025

第1页 共3页

产品名称	饮用净水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南佳和节能科技有限公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/瓶	采样地点	明泽坊直饮机
委托日期	2022.10.26	水样类型	直饮水
检验日期	2022.10.26~11.03	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436025
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年11月03日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436025

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.31	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	7.58	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤300	4.93	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.05	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00329	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	1.69	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	14.20	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	34	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.16	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436025

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	<0.50	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.012	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	4	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格



212716344152

有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436013

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 陕西广和永纪物业管理有限责任公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427


网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436013

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陕西广和永纪物业管理有限责任公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	明泽坊4-2-2003
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436013
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2022年11月05日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:

丁怡佳

审核:

赵莹

主检:

王明强

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436013

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.23	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.06	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	78.90	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.050	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00170	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	11.82	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	23.66	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	116	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.73	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.36	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00012	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.78	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	11	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436020

产品名称: 饮用净水
受检单位: 中国联通渭南市分公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 03

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。

6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。

8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436020

第1页 共3页

产品名称	饮用净水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	中国联通渭南市分公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/瓶	采样地点	联通公司4楼办公饮用水
委托日期	2022.10.26	水样类型	直饮水
检验日期	2022.10.26~11.03	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436020
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年11月03日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436020

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.12	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	8.02	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤300	14.79	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.05	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00009	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	13.51	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	9.47	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	64	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.08	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436020

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.28	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.015	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	2	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格

声 明 事 项



- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS420001

第1页 共3页

产品名称	饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	柯淇环保科技有限公司
样品数量	5L/桶+300mL/无菌袋	采样地点	纺织小区北侧直饮水机1#
委托日期	2022.10.09	水样类型	直饮水
检验日期	2022.10.09~10.21	采样人	岳文智
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS420001
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年10月21日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS420001

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.23	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	7.72	合格
6	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	≤300	4.93	合格
7	铝（Al）	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁（Fe）	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰（Mn）	mg/L	≤0.05	0.00081	合格
10	铜（Cu）	mg/L	≤1.0	0.00065	合格
11	锌（Zn）	mg/L	≤1.0	0.0081	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	3.38	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	14.20	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	38	合格
15	耗氧量（以O ₂ 计）	mg/L	≤2.0	0.16	合格
16	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS420001

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.44	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00123	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00009	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐氮 (以N计)	mg/L	≤10	<0.50	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.016	合格
32	菌落总数	cfu/mL	≤50	未检出	合格
33	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格



检 验 报 告

No: SDEK2022YS436022

产品名称: 生活饮用水
委托单位: 北京满意通达物业管理有限公司
渭南分公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.11.05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436022

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	北京满意通达物业管理有限公司渭南分公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	东府景园B区B2-1803
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436022
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2022年11月05日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

程勘
★
测专
:0007

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436022

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.24	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.12	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	310.7	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.180	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00031	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	118.2	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	184.6	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	634	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.91	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.52	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.16	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	18	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436015

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 陕西和美物业有限责任公司渭南分公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。

6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。

8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436015

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陕西和美物业有限责任公司渭南分公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	沈河华府水泵房
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436015
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检 验 结 论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2022年11月05日 </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		


批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436015

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.36	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.48	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	69.04	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00052	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	11.82	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	28.40	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	118	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.81	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.34	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.80	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	13	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436001

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 渭南同久富物业管理有限公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436001

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南同久富物业管理有限公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	林业大厦5楼洗手间
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436001
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年11月05日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:

刘怡佳

审核:

赵莹

主检:

刘怡佳

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436001

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.23	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.32	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	69.04	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.050	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00102	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	15.19	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	23.66	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	111	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.81	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.42	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00021	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.76	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	12	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436002

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 渭南市新闻出版广播电视局事务管理中心
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436002

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市新闻出版广播电视局事务管理中心
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	广电小区25楼东南向中户
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436002
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年11月05日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:

刘怡佳

审核:

赵燕

主检:

石明程

工程勘察
★
测专用
10007

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436002

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.27	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.12	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	315.6	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.140	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00058	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	116.5	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	189.3	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	635	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.99	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.58	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.01	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	29	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436003

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 渭南美伦勇飞物业服务有限责任公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022. 11. 05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427


网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436003

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南美伦勇飞物业服务有限责任公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	阳光小区9-2-1203
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436003
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章) 检验检测专用章</p> <p>签发日期: 2022年11月05日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:

丁怡佳

审核:

李燕

主检:

李燕



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436003

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.30	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.18	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	315.6	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.140	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00094	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	118.2	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	198.8	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	658	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.32	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.58	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.12	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	22	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS436004

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 陕西省天众轩建筑工程有限公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.11.05

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



声 明 事 项

1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。

6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出复核申请，逾期不予受理。

8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS436004

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陕西省天众轩建筑工程有限公司
样品数量	2.5L*1桶 +500mL*1瓶	采样地点	区技校高层东单元25楼东户
委托日期	2022.10.26	水样类型	/
检验日期	2022.10.26~11.05	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS436004
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2022年11月05日 </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:

刘怡佳

审核:

赵燕

主检:

刘怡佳

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS436004

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.41	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.13	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	325.5	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.120	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.0135	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.09	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	118.2	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	189.3	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	638	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.24	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.60	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	0.00007	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.10	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	36	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格